



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Котласский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: абонентский ящик № 104, г. Корязма, Архангельская область, 165654 телефон/факс: (81850) 3-40-79
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: koryazma@szap.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

09 августа 2016 года

№ 58-5634-5874/А

с. Красноборск

По адресу/адресам: 165430, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Победы, 12.

На основании распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 58-5634/Рк от 22.07.2016г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени С.Л. Сметанина" муниципального образования "Красноборский муниципальный район" Архангельской области (МБУДО «ДШИ имени С.Л. Сметанина»); ИНН 2914001900, ОГРН 1022901353353.

Дата и время проведения проверки:

с 09 ч.00м. 09 августа 2016 г. до 16 ч.00 м. 09 августа 2016 г.

Продолжительность: 1 рабочий день / 7 рабочих часов.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 7 рабочих часов.

Акт составлен: Котласским отделом по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Уведомление о проведении проверки получено: 22.07.2016 10ч.00м., с

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Петрова Лариса Николаевна 09.08.2016 09ч. 00м. Петрова ✓

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: плановая проверка, согласно плана Северо-Западного управления Ростехнадзора, утвержденного приказом Генеральной прокуратуры и размещенного по адресу szar.gosnadzor.ru.

Лицо (а), проводившее проверку:

государственный инспектор Котласского отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного управления Ростехнадзора Жданов Владимир Иванович.

При проведении проверки присутствовали: директор Петрова Лариса Николаевна.

В ходе проведения проверки установлено:

юридический адрес: 165430, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Победы, д. 12.

фактический адрес: 165430, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Победы, д. 12.

Основной вид деятельности: образование.

ИНН 2914001900, ОГРН 1022901353353.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: Черевковская детская художественная школа, Архангельская область, Красноборский район, с. Черевково, ул. Первомайская, 7.

Руководитель: директор Петрова Л.Н., тел. (81840) 3-15-08

	Электро энергия	Тепловая энергия	Газ	Вода
Количество объектов, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения	2	1	-	1
Оснащенность приборами учета (+/-)	+2	-	-	+1

- Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проверяемого юридического лица представлена.
- Проверяемое юридическое лицо является собственником 2 зданий на праве оперативного управления. Информация об обеспеченности приборами учета энергоресурсов приведена в таблице.
- Энергетический паспорт проверяемого юридического лица представлен, рег. № 1904-12, составленный по результатам обязательного энергетического обследования, проведенного ООО «Энергоаудит», Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Ассоциация экспертов энергоаудита» в октябре 2012 года.

При проведении проверки выявлены следующие нарушения:

1. Не представлен акт ввода в эксплуатацию прибора учета холодного водоснабжения в здании школы по адресу 165430, Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Победы, д. 12. При этом нарушено: п. 4 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. Не обеспечен приборный учет тепловой энергии в здании школы по адресу 165460, Архангельская область, Красноборский район, с. Черевково, ул. Первомайская, д. 7, (отсутствует справка от теплоснабжающей организации о потреблении тепловой энергии менее чем 0,2 гигакалории в час). При этом нарушено: п.1 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; п. 2.5.1, п. 2.9.2 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» зарегистрированы в Минюсте России №4358 от 02.04.2003г.
3. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не содержит отчет о достижении значений целевых показателей (прил. 4) программы на 01.01.2016. При этом нарушено: п. 3, 7 «Требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации», утвержденных приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 398.

4. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не содержит отчет о реализации мероприятий (прил. 5) программы на 01.01.2016. При этом нарушено: п. 3, 7 «Требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации», утвержденных приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 398.

Ответственность за данные нарушения возлагается на руководство учреждения.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Жданов В.И. 

Петрова Л.Н. 

Прилагаемые документы: предписание № 58-5634-2306/ПР от 09.08.2016.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор



В.И. Жданов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор Петрова Лариса Николаевна

« 09 » августа 2016г.


(подпись) ✓

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____